

Flere mottakere iht liste

NY UTSATT FRIST FOR ETABLERING AV JORDFEILOVERVÅKING I LAVSPENNING FORSYNINGSANLEGG

DSB viser til søknad fra KS Bedrift av 3.11.2014 om utsettelse av frist for etablering av jordfeilovervåking og vårt brev til dem datert 27.11.2012 med saksnr. 2012/5932. Søknaden er fremmet på vegne av netteiere som er medlem av KS Bedrift, se vedlagte søknad.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg(fef) trådte i kraft 1.1.2006. Fef § 5-2 annet ledd første punktum stiller krav om at lavspenningsanlegg skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner. Kravet i bestemmelsen skal forstås slik at det skjer en "...kontinuerlig overvåkning og registrering av jordfeil, men innsamling av lagrede data til driftssentralen kan f.eks. gjøres en gang pr døgn...", jf. Elsikkerhet nr. 70.

I søknaden er det anmodet om at oppfyllelse av ovennevnte krav samordnes med frist for AMS, dvs 1.1.2019. Begrunnelsen for søknaden er at oppfyllelse av kravet ønskes koordinert med utrulling av AMS, hvilket vil innebære betydelige samfunnsøkonomiske besparelser.

DSB innvilger søknaden ved at kravet om at deres lavspennings forsyningsanlegg skal ha feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner, jf fef § 5-2 annet ledd første punktum, må være oppfylt innen 1.1.2019.

Utsettelsen er betinget av at det utarbeides en plan som viser at anleggene vil oppfylle kravet før 1.1.2019. Vi gjør også oppmerksom på at dette innebærer at innen 1.1.2019 skal alle anlegg bygget mellom 1.1.2007 og 1.1.2019, som faller inn under kravet i §5-2, ha etablert slik jordfeilvarsling.

Vedtaket innebærer også at anlegg som har vært undergitt tilsyn med dertil pålegg om å rette avvik begrunnet i manglende overholdelse av kravet i fef §5-2 annet ledd første punktum får endret frist for retting av avviket. Ny frist er at retting må skje innen 1.1.2019.

Vedtaket kan påklages når det gjelder tidspunktet for når kravet om etablering av jordfeilvarsling må være oppfylt, jf. forvaltningsloven §§ 28 flg. Klagefristen er 3 uker etter at dette brevet er mottatt, og en eventuell klage sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet. Det vises også til retten etter §§ 18 til 19 til å se saksdokumentene.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for elektriske anlegg

Oddmund Foss
avdelingsleder

Espen Masvik
sjefingeniør

Vedlegg: Søknad fra KS bedrift datert 3.11.2014